



K R Y S Z T A Ł  
PRZETARGÓW  
PUBLICZNYCH  
2016

UL. KAROWA 2, 00-315 WARSZAWA  
SEKRETARIAT: 22 596 6160  
FAX: 22 596 6474  
WWW.SZPITALKAROWA.PL  
E-MAIL: SEKRETARIAT@SZPITALKAROWA.PL

2652  
dz. SK/...../DPUB/05/2020

Warszawa, dnia 27.05.2020 r.

## Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i modernizację wybranych pomieszczeń szpitala związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Misja: Dziecko”. Modernizacja i wyposażenie Szpitala Karowa jako referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności.” (nr 11/05/20).**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

### Pytanie 1

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego schematów rozdzielnic.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje archiwalnymi schematami rozdzielnic.

### Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie widoku istniejącej rozdzielnicy w celu określenia czy nadaje się do rozbudowy.

#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że rozdzielnica posiada wolne miejsca i nadaje się do rozbudowy.

### Pytanie 3

Wg projektu należy wycenić dołożenie kontrolera w systemie kontroli dostępu, ale nie podano typu. Proszę uszczegółowić.

#### Odpowiedź:

Zamawiający podaje typ kontrolera w systemie kontroli dostępu CTV-900

### Pytanie 4

Prosimy o zmianę treści SIWZ strona 10 ustęp 7. Sekcja „Dokumenty Podwykonawcy”

Prosimy o usunięcie zapisu i wymogu związanego z tym, że Zamawiający wymaga aby Podwykonawcy którzy nie są podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega przedstawiali dokumenty wymienione w rozdziale X ust. 4 ppkt 3 lit a-c (KRS/CEiDG, ZUS/KRUS, US).

Wykonawca argumentuje swój wniosek i pytaniem tym, że

- primo (po pierwsze) nie zawsze znani są Podwykonawcy, którym dany zakres będzie przydzielony.
- secondo (po drugie) ze względu na stan epidemiologiczny uzyskanie takich zaświadczeń przez mniejszych Podwykonawców jest kłopotliwe.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie 5

Prosimy o zmianę formularza oferty, tak aby Wykonawcy musieli wykazać podwykonawców jedynie w sytuacji kiedy są oni znani na etapie składania oferty lub w ogóle wykreślić ten punkt z formularza oferty (mowa o punkcie dziale IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH W SIWZ I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY ustęp 5.)

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR SZPITALA  
  
mgr Ewa Piotrowska



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
mgr Anna Pietruszka

Radca Prawny  
Justyna Świąder  
nr wpisu WA-7539  
24.05.2020